

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

En el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., siendo las **11:00 horas del día 03 de marzo del 2022**, y estando constituidos en la oficina de la Gerencia Técnica y Operativa, ubicada en: **Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Fracc. Colonial del Valle C.P. 36379, de la Ciudad de San Francisco del Rincón, Gto.**, con la intervención del funcionario o servidor público designado para esta licitación **C. Ing. Arturo Preciado Guerrero, con cargo de Gerente Técnico y Operativo del SAPAF.**, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar esta acta, misma que tiene por objeto dejar constancia de las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03**, en la preparación de las Proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Que una vez llevado a cabo la revisión de todos y cada uno de los requisitos solicitados en la invitación de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03** de fecha **25 de febrero del 2022**, a las bases y requisitos de este concurso, cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia. Se hacen las siguientes aclaraciones y modificaciones a la publicación de la licitación y a las Bases de licitación.

**Consideraciones Generales:**

Previo a la presentación de preguntas, se hace por parte de la convocante las siguientes aclaraciones y/o modificaciones a las bases de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03** de fecha **25 de febrero del 2022**.

En la partida 1.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS el primer concepto: Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 1200 mm. de diámetro.

Empieza con la clave 1.03.04 como se muestra a continuación:

1.03 SUMINISTRO y COLOCACIÓN de TUBERÍAS					
1.03.04	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 1200 mm. de diámetro.	ML	121.36		


Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.




<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

<b>Fecha:</b>	Jueves, 03 de marzo del 2022.
---------------	-------------------------------

1.03.05	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 1200 mm.	ML	121.36		
1.03.06	Prueba hidrostática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 1200 mm.	ML	121.36		
1.03.07	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 1500 mm. de diámetro.	ML	111.74		
1.03.08	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 1500 mm.	ML	111.74		
1.03.09	Prueba hidrostática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 1520 mm.	ML	111.74		
1.03.10	Suministro de tubería de pvc serie 20, incluye: flete, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro.	ML	233.10		
1.03.11	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	233.10		

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.03.12	Prueba neumática para tubería de PVC para alcantarillado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	233.10		
1.03.13	Suministro de tubería de pvc serie 20, incluye: flete, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de diámetro.	ML	11.36		
1.03.14	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	11.36		
1.03.15	Prueba hidrostática para tubería de PVC Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, para alcantarillado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML	11.36		

**Subtotal 1.03**

Por lo que se deberá reenumerar los conceptos de la partida mencionada para mantener la secuencia de la siguiente manera:

1.03 SUMINISTRO y COLOCACIÓN de TUBERÍAS					
1.03.01	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 1200 mm. de diámetro.	ML	121.36		
1.03.02	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 1200 mm.	ML	121.36		

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

*[Handwritten signatures and initials]*


<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.03.03	Prueba hidrostática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 1200 mm.	ML	121.36		
1.03.04	Suministro de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013. Incluye: fletes, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, uniones en parte proporcional con 1500 mm. de diámetro.	ML	111.74		
1.03.05	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado para alcantarillado sanitario que cumpla con la norma de hermeticidad NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: junteo, bajada del material para el diámetro de: 1500 mm.	ML	111.74		
1.03.06	Prueba hidrostática para tubería de polietileno de alta densidad corrugado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 1520 mm.	ML	111.74		
1.03.07	Suministro de tubería de pvc serie 20, incluye: flete, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro.	ML	233.10		
1.03.08	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	233.10		
1.03.09	Prueba neumática para tubería de PVC para alcantarillado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	233.10		

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.



Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**


Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.03.10	Suministro de tubería de pvc serie 20, incluye: flete, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de diametro.	ML	11.36		
1.03.11	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	11.36		
1.03.12	Prueba hidrostática para tubería de PVC Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, para alcantarillado, Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML	11.36		

Subtotal 1.03

En la partida 1.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS el concepto Interconexión de línea de drenaje existente a pozo caja de unión nuevo, Incluye: ruptura, remoción, conexión formación de media caña de concreto hecho en obra de 200 Kg / cm2. No tiene número de clave como se muestra.

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.



Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO"



<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>1.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
1.05.01	Sondeo manual para la localización de infraestructura existente de telefonía, de gas, agua potable, Etc., de hasta una profundidad de 0.00 a 2.00 m.	M3	22.00		
1.05.02	Interconexion de linea de drenaje a pozo de visita existente, consistente en ruptura de muro de tabique de 28 cms. de espesor y todos los materiales necesarios. P.U.O.T.	PZA	2.00		
	Interconexion de linea de drenaje existente a pozo caja de unión nuevo, Incluye: ruptura, remoción, conexión formación de media caña de concreto hecho en obra de 200 Kg / cm2.	PZA	4.00		
1.05.03	Demolición de pozo de visita tipo común existente de mampostería de tabique de 28 cm de espesor, aplanado con mortero cemento arena, con una profundidad de 3.25 m. incluye: la rezaga y el acarreo del material producto de la demolición fuera de la obra; recuperación de brocal y tapa de concreto.	PZA	3.00		

Por lo que se deberá reenumerar los conceptos de la partida mencionada para mantener la secuencia de la siguiente manera:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>1.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
1.05.01	Sondeo manual para la localización de infraestructura existente de telefonía, de gas, agua potable, Etc., de hasta una profundidad de 0.00 a 2.00 m.	M3	22.00		
1.05.02	Interconexion de linea de drenaje a pozo de visita existente, consistente en ruptura de muro de tabique de 28 cms. de espesor y todos los materiales necesarios. P.U.O.T.	PZA	2.00		

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.05.03	Interconexion de linea de drenaje existente a pozo caja de unión nuevo, Incluye: ruptura, remoción, conexión formación de media caña de concreto hecho en obra de 200 Kg / cm2.	PZA	4.00		
1.05.04	Demolición de pozo de visita tipo común existente de mampostería de tabique de 28 cm de espesor, aplanado con mortero cemento arena, con una profundidad de 3.25 m. incluye: la rezaga y el acarreo del material producto de la demolición fuera de la obra, recuperación de brocal y tapa de concreto.	PZA	3.00		
1.05.05	Reparación de tomas domiciliarias de agua potable. Incluye suministro y colocación de 1.00 mts. de tubo de cobre de 1/2" y 2 abrazaderas sin fin de 1/2".	LTE	40.00		
1.05.06	Bombeo de Achique para desalojo de aguas negras y/o pluviales por inundaciones en cepas, con bomba de motos marca STANLEY de 3028lps a gasolina con 4" de diametro a 4 mts de profundidad.	HR	500.00		
1.05.07	Ademe de madera en zanjas de 3.00 mts. 6.00 de profundidad, con madera de pino de tercera de 16 mm de espesor, polines y barrotes. Incluye materiales, mano de obra, acarreos y almacenaje de todo aquello que lo requiera P.U.O.T.	M2	713.93		
1.05.08	Caída adosada en pozo de visita para tubería de 200 a 250 mm de diámetro, caída hasta 1.75 m de altura.	PZA	3.00		
1.05.09	Caída adosada en pozo de visita para tubería de 200 a 250 mm de diámetro, caída hasta 2.00 m de altura.	PZA	4.00		
1.05.10	Limpieza general de la obra para su entrega recepción de la obra.	M2	200.80		

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.



<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.05.11	Reparación de tubería de PVC de 2" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 2" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 2", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.	PZA	3.00		
1.05.12	Reparación de tubería de PVC de 3" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 3" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 3", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.	PZA	3.00		
1.05.13	Reparación de tubería de PVC de 6" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 6" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 6", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta, P.U.O.T.	PZA	3.00		
1.05.14	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).	ML	488.92		
1.05.15	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de MR = 42 kg/cm <sup>2</sup> en arroyo, espesor de 15 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	132.74		
1.05.16	Pavimento de 0.15 mts de espesor de concreto premezclado MR=42 kg/cm <sup>2</sup> , resistencia rapida a 3 días, acabado escobillado, vibrado por medios semimecanicos, cimbra metalica, cimbrado y descimbrado, incluye: Reportes de prueba de laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, fabricación del concreto, preparación de la superficie, colado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado escobillado, cimbra, descimbra y limpieza. P.U.O.T.	M2	884.32		


ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.





<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

1.05.17	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	648.11		
1.05.18	Suministro de malla plástica de seguridad color naranja, sujeta a postes de protección incluye: mano de obra, malla, postes de protección p.u.o.t.	ML	955.12		

Subtotal 1.05

**Presentación de Preguntas y Respuestas:**

Por parte de los asistentes manifiestan no cuentan con preguntas.



Se realizaron las anteriores aclaraciones y modificaciones a las Bases de Licitación, con fundamento y en apego a lo estipulado en los artículos 54 penúltimo y último párrafo y 57 fracción III segundo párrafo y 75 último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 80 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, además de lo indicado en las bases de licitación en el apartado: Decima Primera.- De la Visita al lugar y Junta de Aclaraciones. Inciso A) y B).

La presente acta de modificación y aclaraciones a las bases de Licitación Simplificada No. SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03 se ponen a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante (Gerencia Técnica y Operativa del SAPAF) a partir de su suscripción.

Cabe hacer mención que esta es la primera y última acta relativa a la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento de contratación.

No habiendo otro asunto que tratar y asentar, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la Licitación que se hace mención en el cuadro de referencia (encabezado de la hoja) siendo las 11:28 horas del día de su inicio, firmando para su constancia los que en ella intervienen.

*POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES*

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	NOMBRE: ING. ARTURO PRECIADO GUERRERO REPRESENTANTE DE: GERENTE TECNICO Y OPERATIVO DEL SAPAF Y/O FUNCIONARIO DESIGNADO	
2	NOMBRE: ING. JAVIER ROSETE NUÑEZ REPRESENTANTE DE: ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA	

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)".

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN**

Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.
--------	-------------------------------

3	NOMBRE: LUIS GERARDO ARRIAGA CARMONA	
	REPRESENTANTE DE: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	
4	NOMBRE: ING. JORGE DE LA ROSA RODRIGUEZ	
	REPRESENTANTE DE: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE SA DE CV	

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.







Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

<b>LICITACIÓN SIMPLIFICADA:</b>	<b>OBRA:</b>
SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-03	“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO. (1ER ETAPA)”.
Fecha:	Jueves, 03 de marzo del 2022.

**EVENTO: JUNTA DE ACLARACIONES.**

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA O ÁREA A LA QUE PERTENECE	FIRMA
1	Ing Javier Rosete Núñez	Ing Juan Carlos Barba Gardía	
2	Luis Gerardo Arriaga Carmona	ENLACE CONSTRUCTIVO	
3	Ing. Jorge De La Rosa Rdz.	Proyectos y Construcciones RAYSE, S.A. de C.V.	
4	INS. ANTONIO PIZCABAN	FUNCIONARIO y/o SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO CON CARGO DE JEFE TÉCNICO Y OPERATIVO SAPAF	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.